


Białystok, 2017-08-16

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białymstoku
15-062 Białystok, ul. Warszawska 57A
tel./fax (85) 73-25-081
tel. centr. info: 74-88-990
HK.4410.435.2017

Wodociągi Podlaskie sp. z o.o.
ul. Elewatorska 31
15-620 Białystok



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku działając na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328), §2 punkt 4, § 10 ustęp 1 i 2 oraz § 28 ustęp 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), załącznika Nr 3 część C i Nr 10 część C do ww. rozporządzenia, po otrzymaniu wyników badań wykonanych u podwykonawcy o numerze akredytacji AB005 na zlecenie Laboratorium J.S. HAMILTON POLAND S.A., ul. Chwaszczyńska 180, Gdynia, próbki wody surowej pobranej w ramach wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych, na zlecenie Wodociągów Podlaskich sp. z o.o. ul. Elewatorska 31, 15-620 Białystok dnia 09.06.2017 r., w stacji uzdatniania wody Suraz, sprawozdanie z badań nr 230139/17/SOK z dnia 2017-08-08

stwierdza,

że w ww. wodzie stężenie trytu oraz izotopów promieniotwórczych radu: Ra-226 i Ra-228 nie przekracza granic wykrywalności określonych w części C załącznika nr 10 do ww. rozporządzenia.

W przypadku, gdy we wstępnym monitoringu pomiar stężenia trytu oraz izotopów promieniotwórczych radu: Ra-226 i Ra-228 nie przekracza granic wykrywalności określonych w części C oraz części D załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989) podmioty, o których mowa w § 5 i § 6, ww. rozporządzenia wykonają pomiar stężenia radonu, trytu oraz izotopów promieniotwórczych radu: Ra-226 i Ra-228 z częstotliwością co 5 lat.

Stężenie aktywności radonu wynosi < 10 Bq/l. W przypadku stężenia aktywności radonu ≤ 10 [Bq/l] narażenie konsumentów jest znikome lub jest jego brak.

Dawka orientacyjna spełnia wymagania zawarte w załączniku nr 3 litera C.

Otrzymuje:
1. Burmistrz Suraza
ul. 11 Listopada 16
18-105 Suraz
2.aa.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białymstoku
lek. med. Zbigniew Wojciech Zwierz
SPECJALISTA ORGANIZACJI OCHRONY ZDROWIA