


PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białymstoku
15-062 Białystok, ul. Warszawska 57A
tel./fax (85) 73-25-091
tel. centr. (85) 73-25-236



Białystok 2017-08-31

Wodociągi Podlaskie Sp. z o. o.
ul. Elewatorska 31
15-620 Białystok

HK.4410.472.2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku w dniu 31.08.2017r. otrzymał wynik badania próbki wody pobranej dnia 09.08.2017r. z wodociągu Suraz w Stacji Uzdatniania Wody ul. Białostocka 18A.

Badania laboratoryjne wody wykonane przez J.S. Hamilton Poland S. A., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia (Sprawozdanie nr 315968/17/SOK z badań wody z dnia 30.08.2017r.) wykazało przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie manganu ($165 \pm 17 \mu\text{g/l}$).

Zgodnie z załącznikiem nr 3 część B Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015r. (Dz. U. z 2015r., poz.1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, mangan nie może przekraczać $50 \mu\text{g/l}$.

Biorąc powyższe pod uwagę i po rozważeniu stopnia zagrożenia stwierdzonej jakości wody dla zdrowia ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku stwierdza warunkową jej przydatność do spożycia oraz określa dopuszczalną wartość parametryczną dla manganu ($165 \pm 17 \mu\text{g/l}$).

Zgodnie z § 18 ust.2 ww. rozporządzenia, przekroczenie wartości dopuszczalnych dla danego parametru nie może utrzymywać się łącznie przez okres dłuższy niż 30 dni w ciągu poprzedzających 12 miesięcy. Jeżeli taka sytuacja nastąpi, wodociąg zostanie wyłączony z użytkowania.

W związku z powyższym należy podjąć działania naprawcze mające na celu doprowadzenie jakości wody pod względem chemicznym w ww. wodociągu do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) i przedłożenie ich Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Białymstoku wraz z harmonogramem ich realizacji nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o jakości wody.

Należy poinformować odbiorców wody o jej jakości z ww. wodociągu oraz umieścić informację o jakości wody na stronie internetowej, jeżeli taka strona jest prowadzona.

Do wiadomości.
Burmistrz Surazja

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białymstoku
lek. med. Zbigniew Wojciech Zwierz
SPECJALISTA ORGANIZACJI OCHRONY ZDROWIA